

Handläggare:
Mika Silvikko
Tel: 08-606 93 17

Kristina och Lennart Bjurling


Skrivelse angående åtgärdade brister på er avloppsanordning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundet genomförde under sommaren 2015 en tillsyn av enskilda avlopp i Nynäshamns kommun. Syftet med tillsynen är att se om avloppen uppfyller dagens miljökrav. Vi har informerat er om tillsynen innan den startade. Förbundet genomförde en inspektion av avloppsanordningen på er fastighet Grimsta 6:8 den 8 juni 2015.

Vid inspektionen konstaterade förbundet några brister på ert avlopp. Vi uppmanade er att åtgärda följande anmärkningar:

- Hög vattennivå i fördelningsbrunn
- Vatten i ena luftningsröret till infiltrationsbädden.


Ni har nu skickat in uppgifter tillsammans med fotodokumentation om att bristerna är åtgärdade. Förbundet bedömer att åtgärderna är tillräckliga och att avloppet inte bedöms orsaka någon olägenhet.

Förbundet kommer att avsluta ärendet.

Information

För en väl fungerande avloppsanordning är det viktigt med återkommande kontroll av anordningens funktion, så kallad egenkontroll. Exempel på kontrollpunkter beskrivs i Naturvårdsverkets faktablad 6 som vi skickade med beslut om föreläggande att förbättra avloppet den 9 mars 2016.

Vid större ändringar av förhållandena på fastigheten ska ni ansöka om tillstånd, alternativt anmäla ändring hos förbundet. Exempelvis vid ytterligare byggnation som innefattar vatten- och avloppsinstallationer. Enskilt avlopp är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Det är i regel inte tillåtet att ändra en avloppsanordning utan att först ha anmält detta till förbundet.



Mika Silvikko
Miljöinspektör