

UTSKRIVNINGSDATUM 230614

NEWLYN SWEDEN AB
SJÖBERGSVÄGEN 14
148 96 SORUNDA

B E S I K T N I N G S P R O T O K O L L

BESIKTNINGEN AVSER NYBYGGNATION VILLA/ENFAMILJSHUS

FASTIGHET

KVARTER * GRÖDBY 7:16
ADRESS * SJÖBERGSVÄGEN 14
POSTADRESS * 148 96 SORUNDA
ANSVARIG ARBETSLEDARE *
FAST.NUMMER *

TÄTHETSPROVNING RÖK-AVGASKANAL

TÄTHETSPROVNINGEN UTFÖRD DEN * 230614
PROVNINGEN OMFATTAR KANAL TILL * BRASKAMIN CONTURA 750
PROVNINGEN UTFÖRD ENLIGT BBR 5:4256
SKORSTENENS MATERIAL * STÅLSKORSTEN PREMODUL M TILLUFT
RÖK ELLER OS TILL ANGR. UTRYMMEN * NEJ
ANGRÄNSANDE KANALER * FINNS EJ
OTÄTHETER TILL ANGRÄNSANDE KANALER *

VENTILATIONSANLÄGGNING

TYP AV FLÄKT/VÄXLARE * IMKANAL
PLACERING * KÖK
BESIKTNINGEN UTFÖRD DEN * 230614

SÄRSKILDA IAKTTAGELSER

BESIKTNING TAKSÄKERHET AVSEENDE SKORSTEN.
VID INREDNING AV ÖVERVÅNING SKALL SKORSTENSTILLVERKARENS
MONTERINGSANVISNING FÖLJAS GÄLLANDE KONSTRUKTIONSKRAV.

BESIKTNINGEN UTFÖRD UTAN ANMÄRKNING

BESIKTNINGSMAN * TOM KELLER



SKORSTENSFEJARMÄSTARE